



LWL-ESLK NOKIA Optoflex ASB 3.3.2
M.Nr. 3-M.Nr. 62 Obergr. Trav. I

W.P. Kräuterl

350.00mü.N.N.

151°48'

385.6

363.9

328.9

385.6

292.4

316.6

416.8

LÄNGENPROFIL

110 kV-Leitung

Pfarrkirchen - Arnstorf - Mast 66 (- Pleinting)

Mast Nr. 7 bis Mast Nr. 14

Maßstab

der Höhen = 1 : 500
der Längen = 1 : 2500

Seitliche Überhöhung

10.0 m rechts der Trasse
10.0 m links der Trasse

Leiterseil: Al/St 385/35, $\sigma_{ln} = 7.40 \text{ kp/mm}^2$

Erdrseil: 2Y2YB 2x 6x1.2 $\sigma_{ln} = 13.5 \text{ kp/mm}^2$

Stand vom 22.8.1977 LWL nachgetr. SAG Juli 96

STARKSTROM-ANLAGEN-GESELLSCHAFT m. b. H. Gruppe Süd

ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN A. G. HAUPTSTELLE LANDSHUT

Datum	Name	Datum	Name
aufgenommen	Jan. 1976 Suchy	geprüft	Planung
gezeichnet	29.1.1976 Terl	Ausführung	
bearbeitet	9.7.76	geändert	Ltg. Bezeichn. 14.05.2002 Gerlich
geprüft			
geändert	19.8.76 Weigel		
	3.5.77 Weigel		
revidiert	22.08.77 Hofer SAG		

Nicht revidiert!
01.03.2005