

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
 <b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.6	0+122.43	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1
LTG. 7.2	0+203.62	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.5	0+205.43	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.2	0+205.98	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
VER. 2.3	0+211.13	St 2112 Abs. 500 Station 0,965	Simbach - Pfarrkirchen		Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.1	0+749.99	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	0+751.34	Wirtschaftsweg				Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2
LTG. 7.5	0+754.48	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2
GEL. 3.3	0+951.59	Graben			Bohrung	Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2 Anlage 5, Blatt 3
VER. 2.6	1+159.73	Wirtschaftsweg				Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3
GEL. 3.3	1+458.66	Graben				Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3
LTG. 7.5	1+473.67	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m	geplant			Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  <i>H. Seif</i> i. V. <i>S. Horn</i> i. A.	 <b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	1+561.39	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150		Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 7.1	1+577.57	20-kV-Kabel 2 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant 2 x NA2XS2Y 3x1x240		Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
VER. 2.5	1+600.09	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal		Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 7.2	1+606.88	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 4.3	1+814.21	20-kV-Freileitung	Al/St 3x50/8			Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4
GEL. 3.3	2+034.83	Graben			Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 5

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  <i>H. Seif</i> i. V. <i>S. Horn</i> i. A.	 <b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	2+155.72	Wirtschaftsweg				Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4
LTG. 7.5	2+320.54	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
VER. 2.5	2+321.25	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal		Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
LTG. 7.2	2+325.93	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
VER. 2.6	2+348.97	Wirtschaftsweg			Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
GEL. 3.3	2+616.72	Graben			Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 7

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             i. V.         </div> <div style="text-align: center;">             i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	2+673.01	2 x 0.4-kV-Kabel	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 5 Anlage 3, Blatt 5
VER. 2.6	2+689.27	Wirtschaftsweg				Anlage 2, Blatt 5 Anlage 3, Blatt 5
GEL. 3.3	2+929.75	Graben			Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
VER. 2.5	2+987.25	Zufahrtsstraße	zu Kleinölbrunn 2		Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
LTG. 7.2	2+992.59	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
LTG. 7.1	3+202.11 bis 3+749.39	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung von 3+202.11 bis Kreuzung		Inbetriebnahme des Kabels Ende Oktober 2017 Annäherung	Anlage 2, Blatt 6 und Blatt 7 Anlage 3, Blatt 6 und Blatt 7

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Stand</td> </tr> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>18.10.2019</td> <td>Ehlertz</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>18.06.2020</td> <td>Obermeier</td> </tr> <tr> <td>Revision</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  i. V. <i>H. Seif</i> i. A. <i>S. Horn</i>	<b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.6	3+509.91	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)				Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
GEB. 6.1	3+543.45	Halle	geplant (auf Flur-Nr. 964)		Annäherung 1,65m zum DBK-Streifen	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
VER. 2.6	3+546.05	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)				Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
LTG. 7.1	3+582.77	20-kV-Kabel	2x NA2XS2Y 3x1x240 2x Leerrohr			Anlage 2, Blatt 6 und Blatt 7 Anlage 3, Blatt 6 und Blatt 7
LTG. 7.2	3+751.70	Telekom Kabel				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+749.39	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.5	3+753.97	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
VER. 2.5	3+754.15	Wirtschaftsweg				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 5.1	3+765.38	Telekom Freileitung				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+780.09	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+842.10	Privatkabel	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+926.84	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	3+943.76	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	4+050.81	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.5	4+054.26	Wasserleitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.6	4+088.88	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
GEL. 3.3	4+194.30	Graben				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 5.1	4+455.47	Telekom Freileitung				Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7



<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  i. V.  i. A. 	 <b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 5.1	4+490.33	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 7.2	4+491.61	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 7.5	4+492.26	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 5.1	4+497.17	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
VER. 2.4	4+498.00	Kr. PAN 15 Abs. 100 Station 1,738	Tann - Zimmern		Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 7.2	4+622.94	Telekom Kabel	Tiefe 80cm (Lage ungenau)			Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2">Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020</td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand	Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020		aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			i. V.  i. A. 
Stand	Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020													
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	4+646.36	O.V.-Straße	Mundsberg - Kr. PAN 15		Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 10
LTG. 7.5	4+646.92	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 10
LTG. 7.1	4+669.43 bis 4+790.08	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung		Annäherung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.6	4+715.70	Drainage Verlegetiefe 1.00m	genaue Lage unbekannt			Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+771.22	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150			Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+806.60	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240			Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	Stand	Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020	
	aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz
	geprüft	18.06.2020	Obermeier
	Revision		
		<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding	
		i. V. 	i. A. 
			

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	4+816.67	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m				Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
VER. 2.5	4+833.77	Zufahrtsstraße zu Flur-Nr. 331				Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+839.20 bis 5+157.45	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150 Parallelführung		Annäherung	Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
VER. 2.5	5+167.04	O.V.-Straße	Tann - Mundsberg			Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
LTG. 5.1	5+169.81	Telekom Freileitung				Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
VER. 2.5	5+204.60	Zufahrtsstraße	zu Mundsberg 5			Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
GEL. 3.3	5+273.14	Kronwittener Bach			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.5	5+305.68	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
VER. 2.5	5+308.16	Kronwittener Straße			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.5	5+308.39	Wasserleitung Verlegetiefe 1.75 m HDPE 110	geplant		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.6	5+308.39	Abwasserleitung Verlegetiefe 2.90 m DN 250 STZ	geplant		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 5.1	5+311.26	Telekom Freileitung			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	<b>SPIE SAG GmbH</b> <b>GB-S   CeGIT</b> Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+311.91	20-kV-Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.1	5+312.95	20-kV-Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.6	5+364.21	Medienkanal				Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
GEB. 6.1	5+409.64	Halle			Annäherung 4.07m zum DBK-Streifen	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.1	5+531.53	2 Stahlrohre DN 500 + 4 PVC DN 160 Verlegetiefe 1.60 m				Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.1	5+532.98	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150			Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  <i>H. Seif</i> i. V. <i>S. Horn</i> i. A.	 <b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+533.90 bis 5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150		Annäherung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.2	5+656.58	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.2	5+656.70	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.2	5+667.31	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+667.84	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x50		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			<p>Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020</p> <p style="text-align: center;">i. V. <i>H. Seif</i> i. A. <i>S. Horn</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Stand													
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz											
geprüft	18.06.2020	Obermeier											
Revision													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 4.4	5+668.24	220-kV-Leitung	Altheim - Landesgrenze (-St. Peter) Ltg.-Nr. B104		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+5668.52	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+669.30	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+669.91	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+670.60	0.4-kV-Kabel	KE 4 x 10 mm <sup>2</sup>		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+671.12	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12

<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020  i. V.  i. A. 	 <b>SPIE SAG GmbH</b> GB-S   CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+671.46	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+671.70	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+674.81	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.2	5+675.58	Telekom Kabel			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
VER. 2.3	5+679.85	St 2090 Abs. 180 Station 0,617	Tann - Eiberg		Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.5	5+684.64	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12



<b>Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis</b>	<b>Planfeststellungsunterlage</b>	<b>Anlage 5.01</b>
--	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname <b>110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann</b>	Leitungsabschnitt <b>M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann</b>	Leitungsnummer <b>LH-08-O58/1 u. O58/2</b>
---	---	---

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               i. V.         </div> <div style="text-align: center;">               i. A.         </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	 <p><b>SPIE SAG GmbH</b>  <b>GB-S   CeGIT</b>              Landshuter Straße 65              84030 Ergolding</p>													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.6	5+689.80	Abwasserleitung Verlegetiefe >2.00m			Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12